

蒸気ボイラ

FB-GM

ガス焚き

**STEAM
BOILER**
750/1000kg/h



FB-750GM

取扱簡単

スイッチを入れるだけで給水とバーナーの運転が始まり、あとは設定蒸気圧力で自動運転を行います。

静音設計

エアプレ方式を使用しておりますので、送風機の音はもちろん運転音も極めて静かです。ボイラ近くでの作業も運転音が気にならず快適そのもの。早朝、夜間の作業も気楽にできます。



ブロー表示 を標準装備

難しいブローのタイミングをランプで判り易くお知らせしますので安心してご使用いただけます。

小片鉄工株式会社


OGATA Co., Ltd.

寸 法



要目／型式	FB-750GM	FB-1000GM
全幅 A	1290	1415
全奥行 B	1520	1660
全高 C	2130	2230
最小幅 D	1220	1360
最小高さ E	1560	1560
煙道外径 φ F	297	347
煙突接続高 G	558	558

単位:mm




仕様表

型 式				FB-750GM		FB-1000GM		
構 造 規 格				小型ボイラ				
取 扱 資 格				小型ボイラー取扱業務特別教育受講者以上				
性 能	換算蒸発量		kg/H	750		1000		
	実際蒸発量			629		838		
	発生熱量		kW(kcal/H)	470(404,250)		627(539,000)		
	伝熱面積		m ²	8.94		9.44		
	最高圧力		MPa(kg/cm ²)	0.98(10)		0.98(10)		
	保有水量		ℓ	150		165		
	効 率		%	89		89		
	燃料消費量	1 3 A	m ³ (N)/H	46.9		62.4		
		L P G		20.3		27.1		
	使用電源				AC200V 三相 50/60Hz			
	本体設備電力			kW	3.3		3.9	
内 訳	給水ポンプモーター		1.5		1.5			
	バーナーモーター		1.5		2.2			
	制御盤		0.1		0.1			
接続管口径	燃料入口	1 3 A	A	50		50		
		L P G		25		40		
	給水入口			25		25		
	蒸気取出			40		50		
	缶体ブロー			32		32		
	水検ブロー			32		32		
	安全弁吹出し			25		32		
	接続煙突径			φ mm	300		350	
配 線	引込電線太さ		mm ²	3.5以上				
	アース線（第3種接地）太さ			3.5以上				
運 転 ・ 制 御	給水方式		方式	電動機直結給水ポンプによる給水				
			制御	液面電極棒検知、ON-OFF 制御				
	通風方式			電動機直結ファンによる強制押込通風				
	燃焼方式		方式	高圧電気スパーク				
			制御	三位置（HI-LO-OFF 制御）				
製品重量			kg	1350		1520		

- 注記 1) 性能表示は、(公財)日本小型貫流ボイラー協会の「ボイラー性能表示基準値」によります。
 2) () 内の単位及び数値は、従来単位によるものです。
 3) 燃料消費量は、燃料の低位発熱量を下記の数値で算出してあります。
 1 3 A : 低位発熱量 40.6MJ/m³(N)(9,700kcal/Nm³)、L P G : 低位発熱量 93.7MJ/m³(N)(22,380kcal/Nm³)
 4) 実際蒸発量及び効率は、給水温度 15℃、圧力 0.49MPa(5kg/cm²) の飽和蒸気の値です。
 5) 誤差として、右記の許容値を持つものと致します。・ボイラ効率の誤差 ±1% ・燃焼量(入力)の誤差 ±3.5%

フローシート



NO	名 称	NO	名 称	NO	名 称	NO	名 称
1	ボイラ本体	5	高燃焼電磁弁	9	パイロット弁	13	安全弁
2	バーナー	6	低燃焼電磁弁	10	高燃焼弁	14	水検排水弁
3	メイン電磁弁	7	流量調整弁	11	低燃焼弁	15	缶体排水弁
4	パイロット電磁弁	8	メイン弁	12	主蒸気弁	16	エア抜き弁

代理店

oga+o 小片鉄工株式会社

本 社 新潟県小千谷市大字西中 25 番地 (〒947-0014)
 電 話 0258-83-2524 (代) FAX 0258-82-9977
 東京営業所 埼玉県新座市野火止 4-5-16 (〒352-0011)
 電 話 048-482-2911 (代) FAX 048-482-2925
 熊本営業所 熊本県熊本市西区二本木 4-9-36 (〒860-0051)
 電 話 096-325-0222 (代) FAX 096-325-0269
 ホームページURL: <http://www.ogata-iw.jp/>